



Федеральное медико-биологическое агентство  
Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения  
Главный центр гигиены и эпидемиологии

**ОРГАН ИНСПЕКЦИИ**

адрес: 123182, г. Москва, 1-й Пехотный переулок, д. 6  
телефон/факс: Тел. (499) 190-4861, Факс (499) 196-6277

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ  
№ RA.RU.710138

УТВЕРЖДАЮ  
Руководитель Органа инспекции  
С.А. Богдан

М.п.

от «23» 10 20 17 г.

№ 14131/2017

**ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы продукции

на основании заявления № 3223/17

от

12 октября 2017 г.

**Организация-заявитель:** Общество с ограниченной ответственностью "Вольф Энергосберегающие системы"

Адрес: РОССИЯ, 129226, город Москва, ул. Докукина, д. 16, стр. 4

**Организация-изготовитель:** "Wolf GmbH"

Адрес: Industriestrasse 1, 84048 Mainburg, Germany, Германия

Филиалы:

«Brink Climate Systems B.V.», Wethouder Wassebaliestraat 8, NL-7951 SN Staphorst, Netherlands, Нидерланды

**Наименование продукции:** «Вентиляционные установки, торговой марки "Wolf", модели: CWL-180 Excellent тип 4/0 R, CWL-180 Excellent тип 4/0 L, CWL-300 Excellent тип 4/0 L, CWL-300 Excellent тип 2/2 L, CWL-300 Excellent тип 4/0 R, CWL-300 Excellent тип 2/2 R, CWL-400 Excellent тип 4/0 R, CWL-400 Excellent тип 2/2 R, CWL-400 Excellent тип 3/1 R, CWL-400 Excellent тип 4/0 L, CWL-400 Excellent тип 2/2 L, CWL-400 Excellent тип 3/1 L, CWL-F-150 Excellent, CWL-F-300 Excellent, CWL-T-300 Excellent тип 4/0 L, CWL-D-70»

**Код ТН ВЭД:** 8415830000

**Область применения:** для обработки воздуха в жилых и общественных зданиях, офисных и административно-бытовых комплексах, учебных учреждениях, отелях, аэропортах, больницах, лабораториях, производственных помещениях фармацевтической, пищевой, электронной отрасли и т.п.

**Продукция изготовлена в соответствии с:** документацией изготовителя

**Перечень документов, представленных на экспертизу:** заявление на проведение экспертизы, устав, свидетельство о государственной регистрации юридического лица, свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, лист записи ЕГРЮЛ о внесении изменений в сведения о юридическом лице, приказ о назначении генерального директора, протокол испытаний

**Характеристика продукции:** согласно документации изготовителя.

## ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ

Согласно протоколу испытаний №17MCS2552126 от 12 октября 2017 г., выданному Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «Международный центр сертификации» (Аттестат аккредитации № 045/Т-045, выдан Государственной некоммерческой организацией РА «Национальный орган по аккредитации» с 06.05.2016 г. по 06.05.2019 г.) типовые образцы указанной продукции были подвергнуты испытаниям на соответствие Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) утв. решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010г. (глава II, раздел 7, 17)

Вещества, показатели (факторы),

Определяемый показатель	Единица измерения	Метод испытаний	ПДК и нормы	Результаты испытаний
<b>Основные требования к подконтрольной продукции</b>				
Корректированный уровень виброскорости	дБа	СанПиН 2.2.4/21.8.566-96	Не более 62	50
Напряженность (индукция) магнитного поля (частотой 50 Гц)	А/м	СанПиН 2.2.4.1191-03	Не более 4 (5 мкТл)	3
Напряженность электрического поля (2 кГц - 400 кГц)	В/м	СанПиН 2.2.4.1191-03	Не более 2,5	1,5
Напряженность электростатического поля	кВ/м	СанПиН 2.2.4.1191-03	Не более 15	10
плотность магнитного потока в диапазоне частот 5 Гц - 2 кГц	нТл	СанПиН 2.2.4.72398	Не более 250	198
Уровни звука	дБА	ГОСТ 12.1.036-81 "ССБТ"	Не более 40	32
Предельно допустимые значения локальной вибрации (63 Гц)	дБ	ГОСТ 31192.1-2004	Виброускорения 135 Виброскорости 109	Соотв.

По результатам проведенных испытаний продукции: «Вентиляционные установки, торговой марки "Wolf", модели: CWL-180 Excellent тип 4/0 R, CWL-180 Excellent тип 4/0 L, CWL-300 Excellent тип 4/0 L, CWL-300 Excellent тип 2/2 L, CWL-300 Excellent тип 4/0 R, CWL-300 Excellent тип 2/2 R, CWL-400 Excellent тип 4/0 R, CWL-400 Excellent тип 2/2 R, CWL-400 Excellent тип 3/1 R, CWL-400 Excellent тип 4/0 L, CWL-400 Excellent тип 2/2 L, CWL-400 Excellent тип 3/1 L, CWL-F-150 Excellent, CWL-F-300 Excellent, CWL-T-300 Excellent тип 4/0 L, CWL-D-70» отклонений от Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010 (глава II, раздел 7, 17), **не установлено.**

**Протокол испытаний, указанных образцов продукции** отражает условия и методы испытаний, полученные данные. Испытания проведены аккредитованной и лицензированной организацией, выполнены в соответствии с требованиями действующих нормативно-методических документов, результаты зарегистрированы и оформлены надлежащим образом и приемлемы для гигиенической оценки.

**Условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности:**  
в соответствии с документацией изготовителя.

## **ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

Экспертиза проведена в соответствии с действующими Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. решением Комиссии Таможенного союза № 299 от 28.05.2010, с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке.

Продукция: «Вентиляционные установки, торговой марки "Wolf", модели: CWL-180 Excellent тип 4/0 R, CWL-180 Excellent тип 4/0 L, CWL-300 Excellent тип 4/0 L, CWL-300 Excellent тип 2/2 L, CWL-300 Excellent тип 4/0 R, CWL-300 Excellent тип 2/2 R, CWL-400 Excellent тип 4/0 R, CWL-400 Excellent тип 2/2 R, CWL-400 Excellent тип 3/1 R, CWL-400 Excellent тип 4/0 L, CWL-400 Excellent тип 2/2 L, CWL-400 Excellent тип 3/1 L, CWL-F-150 Excellent, CWL-F-300 Excellent, CWL-T-300 Excellent тип 4/0 L, CWL-D-70» **соответствует (не соответствует)** Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010 (глава II, раздел 7, 17)

Настоящее экспертное заключение выдано для целей **подтверждения результатов лабораторных исследований и проверки соответствия образца продукции требованиям Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденных решением Комиссии Таможенного союза № 299 от 28.05.2010.**

Врач по общей гигиене



А.В. Борماشов