



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ**  
**«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»**

129626, Москва, Графский пер. д. 4/9 тел. (495) 687 4035, факс (495) 687 4067  
Свидетельство об аккредитации № 31-АК от 26.02.2010  
Испытательный лабораторный центр: ГСЭН.RU.ЦОА.021, РОСС RU.0001.510895, DAkks D-PL-14246-01-00

## ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о соответствии ~~(несоответствии)~~ продукции  
Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам

Регистрационный № 77.01.03.П.001914.02.13

Дата 18. 02. 2013 г.

На основании заявления (№, дата) **00474**

**08.02.2013**

Организация-изготовитель

"Wolf GmbH"

Адрес: Industriestrasse 1, D-84048 Mainburg ( Германия )

Импортер (поставщик), получатель

"Wolf GmbH"

Адрес: Industriestrasse 1, D-84048 Mainburg ( Германия )

Наименование продукции:

Кондиционеры промышленные типов: KG, KG-F, KGW, KG-Top, KG-Compact, KG-Standard, KG-RAL

Продукция изготовлена в соответствии с:

с декларацией о соответствии качеству, с сертификатом качества ISO, с техническим описанием продукции

Перечень документов, представленных на экспертизу:

Декларация о соответствии, гарантийное письмо, сертификат качества ИСО, доверенность, этикетки, инвойс, описание, протокол испытаний

Характеристика, ингредиентный состав продукции

Представляют собой центральные кондиционеры в виде модульной конструкции

Рассмотрены протоколы (№, дата протокола, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводившей испытания, аттестат аккредитации):

протокол ИЦ Орехово-Зуевского филиала ФБУ "ЦСМ Московской области" (Аттестат аккредитации № ГСЭН.RU.ЦОА.023.554) № 11/11-ПТ от 07.02.2013 г.

№ 042296

Гигиеническая характеристика продукции:

Вещества, показатели (факторы)	Фактическое значение	Гигиенический норматив
Напряженность эл. поля тока промыш. частоты 50Гц, кВ/м		0,5
Эквивалентные уровни звука, дБА		с 7ч до 23ч -35; с 23ч до 7ч -25
Корректированный уровень виброскорости, дБ		67
Запах воздушной среды, балл	1	не более 2
Формальдегид, мг/м3	менее 0.0001	0.003

Область применения:

Гражданские, спортивные и зрелищные сооружения, в помещениях общего назначения (в вестибюле), лечебно-профилактические учреждения (для помещений общего назначения - вестибюли, коридоры, холлы), промышленные объекты

Условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности:

Соблюдение требований инструкции по эксплуатации. После монтажа оборудования необходимо провести испытания, замеры параметров шума, вибрации относительно конкретных условий эксплуатации оборудования. Эквивалентные и максимальные уровни звука проникающего шума в помещениях общественных зданий не должны превышать допустимых значений для данных типов зданий уровней для данных категорий зданий

Информация, наносимая на этикетку:

в соответствии с Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена в соответствии с действующими Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке.

Продукция Кондиционеры промышленные типов: KG, KG-F, KGW, KG-Top, KG-Compact, KG-Standard, KG-RAL

**соответствует (не соответствует)** Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам.

Настоящее экспертное заключение выдано для целей государственной регистрации продукции подтверждения соответствия продукции Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам

Главный врач  
(заместитель главного врача)



*[Handwritten signature]*

Иваненко А.В.

Ф.И.О.

*[Handwritten signature]*

Заведующий отделом  
гигиены труда

*[Handwritten signature]*

Ракитий С.А.

**ВАСИЛЬЕВА Г.В.**

Эксперт (эксперты)

Васильева Г. В.

